



Serv. Achizitii Publice

Nr. 15045 / Dos. IB

06 MAI 2022

Raspuns la solicitarea de clarificari

Ref: **Servicii de proiectare si executie lucrari la reseaua de alimentare cu gaze naturale, precum si obtinerea aprobarilor necesare pentru punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, re compartimentare), modernizare si echipare Cresa 2 Targoviste”**

Ca urmare a primirii unei solicitari de clarificari din partea unui operator economic interesat in data 04.05.2022 inregistrata la autoritatea contractanta sub numarul 15045, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1:

Referitor Anunt SICAP [ADV1288733], Servicii de proiectare si executie lucrari la reseaua de alimentare cu gaze naturale, precum si obtinerea aprobarilor necesare pt. punerea in functiune a instalatiei de utiliz. a gazelor naturale pt.ob.de inv. "Extindere, reabilitare (consolidare, re compartim.), moderniz si echip Cresa 2 Tagoviste". Instalatie interioare gaze naturale.

In urma deplasarii pe teren, s-a constatat faptul ca Cresa 2, are contor G6 Q=10m3 existent, in Caietul de Sarcini fisa tehnica Nr.4 si Nr.6 centrala termica + masina de gatit au consum total de Q=13.13. In Avizul Tehnic Nr.13271479/21.02.2022 pentru realizarea proiectului tehnic este un contor G4 Q=6 m3 .

Intrebare.

Care este consumul real?

Pentru intocmirea ofertei financiare am nevoie de consumul real.

Raspuns:

Consumul real este de 13,13 mc/h. Din care centrala termică are un consum de 10,53 mc iar masina de gătit (aragazul) are un consum de 2,6 mc.

Este nevoie de un Contor G10 care are un consum maxim de 16 mc.

PRIMAR
Jr. Daniel-Cristian STAN



SEF SERV. ACHIZITII PUBLICE
Ing. Magdalena MIHAESCU

INTOCMIT
Serv. Achizitii Publice
Consilier Achizitii Publice
Ec. Denisa NICULAE

PO – PMT – 327.04 editia 1 revizia 2