

PLAN DE SITUATIE
Scara 1: 500
UAT: TARGOVISTE



LEGENDA:

- LES 0,4 kV, proiectata, ACYAbY 3x240+120mmpr.
- Inst. electrica de utilizare ACYABY 3x240+120mmpr.
- Finida generala E1-3 proiectata.
- Limite cadastrala.
- ax strada.
- Stalpi existenti de beton, pentru iluminat stradal.
- Stalpi existenti de metal, pentru iluminat stradal.
- Gura de canalizare, existenta.
- Hidrant, existenta.
- Priza de pamant < 4 ohmi, existenta.
- CDMPT 300A, echipat cu TC 300/5A, existenta.

SUPRAFATA DE TEREN OCUPATA Domeniul Public :
Suprafata domeniul Public instalatie electrica de utilizare 50m x 0,3m = 15,00mp;
Suprafata domeniul Public inst electrica de utilizare 9m x 0,3m = 2,70mp
FG E1-3 : 0,3m x 0,8m = 0,24mp
Suprafata TOTAL= 17,94 mp

Nr CAD 71860

Alimentarea de rezerva, L=380m ex.
ACYABY 3x240+120mmpr.
Profil M - 310m;
Profil T - 25m;
Foraj Orizantal - 35m;
Intrare PTZ 1009 GARA - 8m;
Intrare CDMPT 300A - 2m;

PARCARE
Nr CAD 82613

F.G. E1-3 pr.
Sig. MPR 250A, intrare - iesire - 6buc
Racordare cablu instalatie existenta
Capete terminale.

Instalatie electrica de utilizare existenta.
LES 0,4kV, ACYABY 3x240+120mmpr.
se va intercepta si se va racorda
in FG E1-3 proiectata.

Constructie
I.S.U. D.B.
Nr CAD 82614

Instalatie electrica de utilizare, L=65m pr.
ACYABY 3x240+120mmpr.
Profil M - 52m;
Profil T - 7,5m;
Intrare F.G. E1-3 - 3,5m;
Intrare CDMPT 300A - 2m

CDMPT 300A - ex.
Rpp < 4 ohmi,
echipat cu TC 300/5A
de racord

BOULEVARDUL REGELE FERDINAND

Nr CAD 82616

Autoritatea Nationala de Reglementare
in Domeniul Energiei
BALASESCU-RUSU FLORIN
1790317151236
Verificator de Proiecte Autorizat
ADEVERINTA NR.
202120137 / 11.11.2023

"Prezentul document receptional este
valabil insotit de procesul verbal de
receptia nr. 2189 / 16.11.2023"

Constantin
Arosoale

Semnat digital de Constantin
Arosoale
Data: 2023.11.16 14:11:10 +02'00'

137508 / 16.11.2023

VERIFICATOR	Nume	Semnatura	Beneficiar: Centru Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Dambovita - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Basarab I, al jud. Dambovita Adresa: Mun. Targoviste, str. Gaesti, nr. 9, jud. Dambovita.	Proiect nr.: 675/ 2025
Autorizat ANRE	ing. Balasescu-Rusu Florin			
S.C. GETEL IMPEX S.R.L. TARGOVISTE				
SPECIFICATIE	Nume	Semnatura	Denumire proiect: Instalatie electrica de utilizare pentru alimentarea cu energie electrica a locului de consiliu permanent, Centru Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Dambovita - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Basarab I al Judetului Dambovita, municipiul Targoviste, bulevardul Regele Ferdinand, nr. 9, jud. Dambovita.	Faza: D.T.A.C.
Proiectat	ing. MITOI ADRIAN			
Desenat	ing. MITOI ADRIAN			
Verificat	ing. GAGIU LUCIAN			
Sef proiect	ing. GAGIU LUCIAN			
SCARA 1 : 500			Denumire plansa: PLAN DE SITUATIE	Plansa nr.: A3 - 2
DATA Iun. 2025				