

NOTA:

Intersecția traseelor rețelelor de gaze cu traseul altor instalații subterane se face cu avizul unităților detinatoare și se realizează la cel puțin 200mm deasupra celorlate instalații.
La identificarea în teren a acestora, în cazul în care nu se poate respecta această condiție, traversările se vor realiza în tuburi de protecție, conf. NTPEE/2018, diametrul minim:
-pentru conducta: D_{tub}=Deconducta+100mm
-pentru racorduri: D_{tub}=Deconducta+50mm

SUPORT TOPOGRAFIC ÎN VEDEAREA
OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM
SCARA 1:500

TERITORIUL: TARGOVISTE
INTRAVILAN: mun. Targoviste, str. Vidin - NC 86286,
Nr. cad. vechi 2978
Proprietari: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Suprafata totala ocupata zona de studiu S = 1689.00 mp
Beneficiar: SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

Nota

- Execuția lucrărilor va începe după avizarea proiectului și obținerea autorizației de construire;
- În timpul lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:
 - NTPEE/2018
 - norme P.S.I.
 - norme republicane de protecția muncii
 - norme unice de protecția muncii în foraj-extracție titei, gaze și transport-distribuție gaze;
- Înainte de începerea lucrărilor și în timpul execuției se va solicita asistența tehnică a beneficiarilor de canalizări din zona pentru identificarea poziției exacte a rețelelor existente, în special a rețelelor electrice, canalizate și apă;
- La execuția lucrărilor se vor respecta distanțele de securitate între rețelele canalizate și gaze;
- Verificarea calității lucrărilor se face conform normativului C 56-02/2003;
- La efectuarea probelor de presiune a conductelor trebuie anunțată Inspectia de Stat în Construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului. Probele de presiune se vor executa numai cu aer, conf. NTPEE/2018 și în conformitate cu memorialul tehnic, pentru regimul de medie presiune;
- Clasa de importanță a lucrării este "C" și va fi verificat pentru cerințele de calitate a, b, c, d, e, f, g;
- Conform prevederilor Legii nr. 10/95, în execuție și pentru dotare se vor folosi numai produse echipamente și dotări pentru care există agremente tehnice corespunzătoare. În caz contrar, proiectantul este absolvit de responsabilitate în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate, corespunzător exigențelor de performanță esențiale;
- Rețeaua de gaze naturale a fost proiectată față de repere fixe și utilități existente conform avize, pentru regim de medie presiune. Materialele folosite și probele de presiune sunt pentru regim de medie presiune.



PROIECTIA: STEREO 70
Sistem de referinta: Marea Neagra 1975

Conducta gaze naturale MP OL Dn12" ce se dezafecteaza;

Conducta gaze naturale existenta MP OL Dn12"

Conducta gaze naturale proiectata MP OL Dn12" L=3m
Conducta gaze naturale existenta PE Dn90mm;

Conducta gaze naturale existenta PE Dn90mm;
Conducta gaze naturale proiectata MP PE100 Dn355mm, L=170m

Conducta gaze naturale proiectata MP OL Dn12", L=1m

Conducta gaze naturale proiectata MP OL Dn12", L=1m

LEGENDA:

- PUNCT RADIAT
- STALP BETON
- STALP LEMN
- ILUMINATOR PE STALP METALIC
- CAMIN
- CAMIN GAZE
- RIGOLA
- GARD METALIC
- GARD PLASA
- GARD BETON
- CONDUCTA GAZE EXISTENTA
- NUMAR POSTAL
- NUMAR CADASTRAL

LEGENDA

- Gmp Conducta gaze naturale proiectata MP PE100 Dn355mm
- Conducta gaze naturale proiectata MP OL Dn12"
- Conducta gaze naturale existenta MP OL ce se dezafecteaza
- Conducta gaze naturale existenta RP OL ce se monteaza
- Conducta gaze naturale existenta RP PE ce se monteaza
- Conducta gaze naturale existenta MP OL ce se monteaza
- Racord gaze naturale existenti RP PE100 SDR 11
- A Reteaua apa potabila
- Cn Reteaua canal menajer
- LEA Reteaua electrica aeriana
- US Reteaua electrica subterana
- PC Punct cuplare retea propusa
- Vana propusa
- SRS existenta
- Vana PE existenta
- Numere puncte
- Rasfatare
- Tab de protectie cu rasfatare la capete

Sigilat digital de:
Municipiul Targoviste
Inregistrat cu: Nr. lucrare 57/14201 din 10.02.2025 / Nr. act (RU)15240 din 11.02.2025
Data: 11.02.2025 15:35:12 (GMT+02:00)


Prezentul document este valabil insotit de
Procesul-verbal de receptie nr. 157/19.02.2025.

15738/19.02.2025

Rodica Serban
Data: 2025.02.19 12:59:24 +02'00'

Semnat digital de:
CHIRU-CATALIN CRISTEA
Avizare
11.02.2025 15:34:08 (GMT+02:00)

REPER NIVELMENT
STALP BETON



Semnat digital de:
TIBERIU TENEA
Avizare
11.02.2025 15:14:47 (GMT+02:00)

VIZAT O.C.P.I. DAMBOVITA
CONFORM ORDINULUI 600/2023

Proiectant autorizat
Ing. Stoian Cosmin
Autorizatie grad PGD
Nr. 211180077 /2023

PERSONA FIZICA AUTORIZATA Aut. A.N.C.P.I. LUNGU ADRIAN Seria RO-PH-F nr. 0074 LUNGU ADRIAN Data: 2025.02.04 14:15:49 +02'00'	DISTRIGAZ SUD RETELE		Beneficiar: SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL		
	SPECIFICATIE Proiectat Desenat Aprobat	NUME ing. Stoian C. ing. Stoian C. ing. Petenciu C.	SEMNATURA 	Proiect nr. 11-52-94/0006 scara: 1:500 Data: 2026	Titlu proiect: Reabilitare retea distributie gaze naturale pe str.Vidin din loc.Targoviste, jud Dambovita, cu conducte si instalatii de racordare MP din PE100SDR11 Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE
				Faza: D.T.A.C	Plansa nr. I